

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)
350051, Россия, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1 тел./факс: 8 (861) 225-34-04 e-mail: ugnp_kkrai@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Абинского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

353350, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, 87 тел. 8(86150)5-15-30
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 110 | 1 | 1-1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №35

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, альянса, общества, индивидуального предпринимателя)

муниципального образования Абинский район

(гражданин), складская собственность, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Абинского района

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 110 от « 25 » сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 29 » октября 2018 г. по 12 ч. 00 мин. « 30 » октября 2018 г.

проведена проверка государственным инспектором Абинского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

старшим лейтенантом внутренней службы Забуга Вероникой Александровной

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-ой) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

МБДОУ ДС №35 по адресу: пгт. Ахтырский, пер. Механизаторов, д.1 «Б»

совместно с Заведующая МБДОУ ДС №35 Китаева Елена Николаевна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здания и сооружения не обеспечены нормативным запасом воды для целей наружного пожаротушения	п. 5.2 СП 8.13130.2009, ст. 62 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	20.08.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор
 Абинского района по пожарному надзору
 Забуга В.А.*



М.Л.П.*

(подпись)

«30» октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«30» октября 2018 г.

Заведующая МБДОУ ДС №35

Китаева Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - место для личной печати государственного инспектора по пожарному надзору